

DDT DE LA NIEVRE
Agence territoriale de NEVERS

VM/ER

BP 30069

58020 NEVERS CEDEX

Virginie MADELENAT
service.electricite@sieeen.fr

COMMUNE : LANGERON

Demandeur : SP 11 Coruscant - M. LELOUP Jean-Luc

Dossier PC 058 138 20 N0003

REÇU LE
- 3 JUIN 2020
DDT-SAUR-SDSP

NEVERS, le 28 mai 2020

BORDEREAU D'ENVOI

OBSERVATIONS sur DOSSIER

La desserte en électricité du projet de centrale photovoltaïque au sol, nécessite l'extension d'une ligne haute tension d'environ 2,7 km (distance entre les parcelles et le poste source situé à Saint Pierre le Moutier).

Etant donné la puissance demandée de 18,48 MW, cette affaire est à traiter directement avec ENEDIS.

Le pétitionnaire devra prendre contact avec RTE (Réseau de transport d'électricité) pour obtenir le coût de raccordement dans le poste source.

Le Directeur des Travaux,
Yannick HOARAU



PJ : 1 dossier en retour.

A dater de ce jour, ces prix sont valables pour une durée de DEUX MOIS