



VOS REF.

NOS REF. 2023/358

REF. DOSSIER COT-PCC-2023-58057-CAS-185347-W3X2P6

INTERLOCUTEUR Brice KAMINSKI

TÉLÉPHONE 03.25.76.46.55

MAIL rte-cm-ncy-gmr-chm-tiers@rte-france.com

FAX

OBJET **PC 058 057 23 N0003 et PC 058 057 23 N0004**
- Chantenay-Saint-Imbert - Projet de centrale photovoltaïque au sol

DDT DE LA NIEVRE

2 Rue des Pâtis

58020 NEVERS

A l'attention de Mme Nathalie DENIAUX

CRENEY- PRÈS-TROYES, le 28/06/2023

Madame,

Par email du 13/06/2023, vous nous avez transmis les demandes de permis de construire n°058 057 23 N0003 et 058 057 23 N0004, déposée par SOLEIL ELEMENTS 29, concernant plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Chantenay-Saint-Imbert.

Nous vous informons qu'aucune ligne, aérienne ou souterraine, appartenant au réseau public de transport d'énergie électrique (ouvrage de tension supérieure à 50 000 Volts) ne traverse le terrain concerné.

Nous vous précisons toutefois que cette réponse vaut uniquement pour les ouvrages dont RTE est gestionnaire (ouvrages dont la tension est supérieure à 50 000 Volts), et qu'il peut exister, sur le terrain d'assiette du projet, des ouvrages de distribution d'énergie électriques ou des ouvrages de transport et de distribution de gaz qui dépendent d'autres exploitants (ENEDIS, régies, GRDF, GRTgaz, etc.). Nous vous invitons donc à vous rapprocher de ces derniers pour obtenir toutes les informations utiles.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.


Yannick DELIENNE
RMR Territoires

Groupe Maintenance Réseaux Champagne Morvan
10 route de Luyères
10150 CRENEY- PRÈS-TROYES
TEL : 03.25.76.43.30.
FAX :

RTE Réseau de transport d'électricité
société anonyme à directoire et conseil de
surveillance
au capital de 2 132 285 690 euros
R.C.S.Nanterre 444 619 258

1/1

www.rte-france.com

